



1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола отсека БН1 - БН4.
2. Отм. 0.000 рекомендуется выбирать не менее, чем на 0,6 м выше планировочной отметки.
3. Высота подземного блока 1,8 м.
4. Для входа в подстанцию по месту устанавливаются ступеньки (лестницы).
5. Типовые (согласованные) цвета: фасад - RAL 7001; двери - RAL 7021; жалюзи - RAL 7021.

						2(4)БРТП(К)-1600-10/0,4 22 2x16 13,4x6,0 УХЛ1 Бриз			АС		
						Арх. № СК БЕТТА.Т.2020.4.221					
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Блочная распределительная трансформаторная подстанция комплектная мощностью 2x1600 кВА			Стадия	Лист	Листов
Разработал			Хомичев АД		11.20				Р		
Проверил			Леоньков ВП		11.20						
ГИП			Хомичев АД		11.20						
Н. контр.			Леоньков ВП		11.20	Фасады ТП			 ООО Строительная компания «БЕТТА» Формат А4x3		

Согласовано	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	