


1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола отсека БН1, БН2.
2. Отм. 0.000 рекомендуется выбирать не менее, чем на 0,6 м выше планировочной отметки.
3. Высота подземного блока 1,8 м.
4. Для входа в подстанцию по месту устанавливаются ступеньки (лестницы).
5. Типовые (согласованные) цвета: фасад - RAL 7001; двери - RAL 7021; жалюзи - RAL 7021.

						2БКТП-1250-10/0,4 7 2x14 5,9x5,0 УХЛ1 Бриз			АС		
						Арх. № СК БЕТТА.Т.2019.2072					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Блочная комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2x1250 кВА			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хомичев А.Д.			<i>[Signature]</i>	12.19				Р		
Проверил	Леоньков В.П.			<i>[Signature]</i>	12.19						
ГИП	Хомичев А.Д.			<i>[Signature]</i>	12.19						
Н. контр.	Леоньков В.П.			<i>[Signature]</i>	12.19	Фасады ТП			 ООО Строительная компания «БЕТТА»		