



Согласовано	
Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. №	

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола отсека БН1, БН2.
2. Отм. 0.000 рекомендуется выбирать не менее, чем на 0,6 м выше планировочной отметки.
3. Высота подземного блока 1,8 м.
4. Для входа в подстанцию по месту устанавливаются ступеньки (лестницы).
5. Типовые (согласованные) цвета: фасад - RAL 7001; двери - RAL 7021; жалюзи - RAL 7021.

2БКТП-1600-10/0,4 12 2x16 6,7x6,0 УХЛ1 Бриз						АС			
Арх. № СК БЕТТА.Т.2020.2121									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Блочная комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2x1600 кВА	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хомичев А.Д.				07.20		Р		
Проверил	Леоньков В.П.				07.20				
ГИП	Хомичев А.Д.				07.20	Фасады ТП	 ООО Строительная компания «БЕТТА»		
Н. контр.	Леоньков В.П.				07.20				