



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
5		Портал ввода ВЛ-0,4	2		
6		Щит ввода от ДЭС	1		

1. Данный лист смотреть совместно с л.4.
2. Количество порталов ВЛ-0,4 (один для исполнения ...В1 или два для исполнения ...В2) и их размещение (по оси 1 или 2) должно быть указано при заказе ТП.
3. Наличие щита ДЭС должно быть указано при заказе ТП.

						КТПН-630-10/0,4 ПК П8К 3,0x2,2 УХЛ1 Бриз			ЭС		
						Арх. № СК БЕТТА.Т.2020.634					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки мощностью 1х630 кВА			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хомичев А.Д.				01.20				Р		
Проверил	Леоньков В.П.				01.20						
ГИП	Хомичев А.Д.				01.20						
Н. контр.	Леоньков В.П.				01.20	Фасады ТП М 1:50.			ООО Строительная компания «БЕТТА»		
						Комплектация ТП порталами ВЛ-0,4.					

Согласовано					
Инв. № подл.					
Подпись и дата					
Взамен инв. №					