



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
5		Портал ввода ВЛ-0,4	2		
6		Щит ввода от ДЭС	1		

1. Данный лист смотреть совместно с л.4.
2. Количество порталов ВЛ-0,4 (один для исполнения ...В1 или два для исполнения ...В2) и их размещение (по оси 1 или 2) должно быть указано при заказе ТП.
3. Наличие щита ДЭС должно быть указано при заказе ТП.

КТПН-1000-10/0,4 ПК П8К 3,5x2,2 ЧХЛ1 Бриз						ЭС			
Арх. № СК БЕТТА.Т.2020.033									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Хомичев А.Д.				01.20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки мощностью 1x1000 кВА	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Леоньков В.П.				01.20		Р		
ГИП	Хомичев А.Д.				01.20	Фасады ТП М 1:50.			
Н. контр.	Леоньков В.П.				01.20	Комплектация ТП порталами ВЛ-0,4. Комплектация ТП щитом ввода от ДЭС			



Согласовано				
Инв. № подл.				
Подпись и дата				
Взамен инв. №				